

建设工程设计方案

总平面规划图

可克达拉经开区城西生物产业园2x35MW热电联产项目

经济技术指标

序号	项 目	单位	数量	备注
1	建设用地面积	m²	138427.49	207.64亩
	其中 行政办公及生活服务设施占地面积	m²	0	
	工业建筑用地面积	m²	138427.49	
2	总建筑面积	m²	52371.83	
	其中 地上建筑面积	m²	52073.35	
	其中 行政办公及生活服务设施建筑面积	m²	0	
	其中 工业建筑面积	m²	52073.35	
	地下建筑面积	m²	298.48	
3	计算容积率总建筑面积	m²	78505.33	
	其中 行政办公及生活服务设施计容建筑面积	m²	0	
	其中 工业计容建筑面积	m²	78505.33	
4	容积率		0.57	
5	建筑物、构筑物、堆场总占地面积	m²	45559.41	
6	建筑系数	%	32.91	
7	绿地面积	m²	22744.04	
8	绿地率	%	16.43	



建构筑物一览表

序号	项目	火灾等级	层数	建筑面积(m²)	构筑物占地面积(m²)	总建筑面积(m²)	计算容积率面积(m²)	高度(m)
001	汽机房	丁类	2F	2679.50		2679.50	2679.50	22.9
002	除氧煤仓间	丁类	2F	2062.22		2062.22	2062.22	23.4
003	锅炉房	丁类	2F	2988.61		2988.61	2988.61	23.9
004	除尘器	丁类	2F	856.80		856.80	856.80	12.9
005	引风机室	丁类	1F	1085.99		1085.99	1085.99	4.7
006	烟道	丁类	1F	113.10		113.10	113.10	23.95
007	环保监测站	戊类	2F	47.03		47.03	47.03	3.5
008	脱硫厂房	戊类	2F	541.16		541.16	541.16	4.7
009	进出口DCS小间	丙类	2F	55.08		55.08	55.08	4.9
010	脱硫塔	丁类	2F	150.78		150.78	150.78	7.5
011	循环槽	丁类	2F	90.57		90.57	90.57	4.9
012	检修楼	丁类	2F	90.56		90.56	90.56	4.9
013	输煤栈桥	丙类	1F	1274.45		1274.45	1274.45	4.9
014	煤场	丙类	1F	95.70		95.70	95.70	7.5
015	点式雨棚	丙类	1F	287.46		287.46	287.46	7.5
016	转运站	丙类	1F	231.84		231.84	231.84	29.30
017	贮煤库	丙类	1F	12610.00		12610.00	12610.00	11.1
018	输煤栈桥	丙类	2F	1201.22		1201.22	1201.22	21.0
019	除铁器	丙类	2F	112.10		112.10	112.10	15.8
020	碎煤机室	丙类	2F	226.30		226.30	226.30	15.8
021	中部采样间	丙类	2F	123.90		123.90	123.90	8.9
022	采煤间	丙类	1F	60.00		60.00	60.00	3.7
023	检修车库	丙类	1F	125.48		125.48	125.48	15.0
024	输煤综合楼	丙类	2F	280.24		280.24	280.24	8.9
025	汽车衡(控制室)	丁类	1F	19.24		19.24	19.24	3.7
026	汽车衡	丙类	1F	123.42		123.42	123.42	15.0
027	汽车采样装置	丙类	1F	135.88		135.88	135.88	15.0
028	灰库	丙类	2F	113.10		113.10	113.10	7.5
029	20"暖气中心	戊类	1F	425.00		425.00	425.00	7.5
030	锅炉补给水处理站	戊类	2F	192.03		192.03	192.03	7.5
031	投药水罐体	戊类	2F	464.82		464.82	464.82	9.0
032	脱硝氨水制备站	戊类	1F	96.00		96.00	96.00	9.0
033	脱硝氨水罐	戊类	2F	117.00		117.00	117.00	9.0
034	脱硝氨水罐	戊类	2F	191.40		191.40	191.40	9.0
035	脱硝氨水罐	戊类	2F	78.00		78.00	78.00	9.0
036	6KV配电室及高压进线柜	丙类	1F	481.38		481.38	481.38	5.9
037	6KV配电室及高压进线柜	丙类	1F	97.50		97.50	97.50	5.9
038	引风机变频器室	丁类	1F	549.15		549.15	549.15	5.8
039	综合水泵房	戊类	1F	1078.58		1078.58	1078.58	7.6
040	自然通风湿式冷却塔	丁类	2F	1876.82		1876.82	1876.82	7.6
041	工业废水蓄水池	丁类	1F	2160.00		2160.00	2160.00	地下
042	消防废水蓄水池	丁类	1F	1800.00		1800.00	1800.00	地下
043	污水处理站	丁类	1F	32.00		32.00	32.00	地下
044	初期雨水收集池	戊类	1F	97.24		97.24	97.24	5.5
045	事故油池	丁类	1F	9.50		9.50	9.50	地下
046	事故油池	丁类	1F	442.00		442.00	442.00	7.6
047	事故油池	丁类	1F	133.28		133.28	133.28	5.1
048	事故油池	丁类	1F	66.64		66.64	66.64	地下
049	事故油池	丁类	1F	16.00		16.00	16.00	地下
050	事故油池	丁类	1F	202.10		202.10	202.10	7.6
051	事故油池	丁类	1F	114.49		114.49	114.49	5.6
052	材料库	戊类	1F	436.63		436.63	436.63	5.0
053	预留生产厂房	丙类	1F	4956.00		4956.00	4956.00	5.0
054	预留生产厂房	丙类	1F	4956.00		4956.00	4956.00	5.0

图例

- 规划建筑
- 规划构筑物及设备
- 建筑控制线
- 用地范围
- 地下构筑物
- 新建综合管架传送带
- 新建围墙及大门
- 新建围栅及大门
- 道路

可克达拉金海生物科技有限公司



润园东路

空地